

תעודת בדיקה מס' 7011902071
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו	: קיבוץ עינת, עינת
תאריך ההזמנה	: 16/12/2020

תאור המוצר

אלמנט: גבשושיות (מסמרות) מנירוסטה 316 עם רגל בשילוב ניילון 6 שחור לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בשטח: חוץ ופנים. מידות הגבשושית: קוטר כ- 24.95 מ"מ, גובה כללי כ- 4.00 מ"מ.
--

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 16/12/2020	דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: 3 גבשושיות המסווגת ע"י המזמין עבור משטחי חוץ ופנים.	

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011. - מידות הגבשושיות כסימן אזהרה בלבד.
--

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.
--	---	---

מסקנות הבדיקה

הגבשושיות הני"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. תמונות בדף מס' 3
--

שם החותם: יוסף פטל
תפקידו: חנדסאי בודק

16/12/2020

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	מ"מ	קריאה I	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
			קריאה II		
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	מ"מ	קריאה III	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
			קריאה II		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	לא ישים	60 – 50	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	מ"מ	קריאה I	15 – 12	מתאים
			קריאה II		
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	מ"מ	קריאה III	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים
			קריאה II		

תעודת בדיקה מס' 7011902071

דף 3 מתוך 3 דפים

