

תעודת בדיקה מס' 9711904445  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו :	קיבוץ עינת
תאריך ההזמנה :	30/03/17

תאור המוצר

אלמנט: "אביזר מוביל מטיפוס 1" מאלומיניום בצבע: כסף. אורך כ- 30 ס"מ,  
עבור שטחי פנים. שם הדגם: פס מוביל בטיחותי אלומיניום ללא דבק.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 30/03/17 דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין  
גודל המדגם: 3 אביזרי מוביל מטיפוס 1 עבור שטחי פנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה:  
אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.  
- עבור מוביל מטיפוס 1. -בדיקת מידות בלבד

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד
--	--	---

מסקנות הבדיקה

האביזרים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי פנים.  
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונות בדף מס' 3.

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

שם החותם: יוסף פטל

תפקידו : הנדסאי בודק

30/03/17

**תוצאות הבדיקה**

**לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1**

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	---	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	-
		בשטחי פנים (h)	3.69	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5	מתאים
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	אביזר בודד	77 – 66	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 17.62	22 – 17	מתאים
		בסיס תחתון (*a)	ממוצע: 28.03	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 14/03/17 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל



תעודת בדיקה מס' 9711904445

דף 3 מתוך 3 דפים

