

תעודת בדיקה מס' 7211900580  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו	: קיבוץ עינת, עינת
תאריך ההזמנה	: 27/03/2022

תאור המוצר

משטח פס מוביל מגומי מטיפוס 1, בצבע: שחור, עבור שטחי חוץ ופנים במידה: 100 X 30 ס"מ דגם: משטח פס מוביל איכותי "בטיחותי" יצרן: בטיחותי לעסקים בע"מ
--

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 27/03/2022	דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: משטח פס מגומי עבור שטחי חוץ ופנים	

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011. עבור מוביל מטיפוס 1. בדיקת מידות בלבד.
--

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד
--	---	--

מסקנות הבדיקה

האביזר הני"ל מתאים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונות בדף מס' 3.
--

שם החותם: יוסי פטל  
תפקידו: הנדסאי בודק

27/03/2022

**תוצאות הבדיקה**

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	4.00	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
		בשטחי פנים (h)	4.00	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5	מתאים
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	76.32	77 – 66	מתאים
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 19.95	22 – 17	מתאים
		בסיס תחתון (*a)	ממוצע: 30.01	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 27/03/2022 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל

