

דו"ח בדיקה מספר 7211900565

פרטי ההזמנה

שם המזמין : בטיחותי לעסקים בע"מ ח.פ. : 513701250
 מענו : קיבוץ עינת עינת
 תאריך ההזמנה : 2022/03/24
 מספר הסכם : 3000066054

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : זווית הנגשה בטיחותי
 יצרן : בטיחותי לעסקים
 תאור המוצר: זווית הנגשה מאלומניום עם קורבורנדום שחור מודבקות על לוח עץ

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/03/23 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: זווית הנגשה

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם אשכול

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 גודל זווית הנגשה 5/50 ס"מ
 לפי דברי המזמין המוצר מגיע גם עם קורבורנדום צהוב
 פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.

2022/03/24

תאריך הפקת דוח

דו"ח בדיקה מספר 7211900565

3 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	37.5	R13	

דו"ח בדיקה מספר 7211900565

3

3

נספח לסעיף 5.1

