

דו"ח בדיקה מספר 7111901904

## פרטי ההזמנה

שם המזמין : בטיחותי לעסקים בע"מ ח.פ. : 513701250  
 מענו : קיבוץ עינת עינת  
 תאריך ההזמנה : 2021/10/19  
 מספר הסכם : 3000066054

## תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש  
 תאור המוצר: פס למניעת החלקה גבשושיות בטיחותי צהוב מודבקים על גבי לוח עץ.  
 יבואן: בטיחותי לעסקים בע"מ

## פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/10/18 הנוטל: המזמין  
 כמות במדגם : 1

## מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים  
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018  
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם חשבון

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

## מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.  
 לפי דברי המזמין המוצר נמכר בגוונים צהוב ושחור  
 פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד

2021/10/21

תאריך הפקת דוח

יוסי פטל תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

## דו"ח בדיקה מספר 7111901904

3 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	24.3	R11	

## דו"ח בדיקה מספר 7111901904

3

3

נספח לסעיף 5.1

