

תעודת בדיקה מס' 7513222663
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין: בטיחותי לעסקים בע"מ.
מענו: קיבוץ עינת 03-7749980 מיקוד 4880500.
תאריך ההזמנה: 19 / 10 / 2025.

תאור המוצר:

הדגם הנבדק: כיסא מקלחת מתקפל "בטיחותי" עם רגליים.
תאורו: כיסא מקלחת מתקפל המיועד להתקנה על הקיר. לדברי המזמין, בסיס הכיסא עשוי מנירוסטה 202 וגוף המושב עשוי חומר פלסטיק דמוי עץ. לדברי המזמין המושב מיועד לשימוש במקלחות. תיאור המושב מופיע בתצלומים המופיעים בנספח א' לתעודת בדיקה זו.

יצרן: TAIZHOU HUAFEI ELECTRICAL. ארץ יצרן: סין.
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה/הדגימה

המדגם נבדק בתאריך: 03/11/2025. גודל המדגם: 1. הנוטל: בא כוח המזמין.

מהות הבדיקה:

בהתאם לבקשת המזמין, בדיקה חלקית על פי דרישות הסעיף: 2.2.9 – מושב מקלחת, תתי סעיפים (א, ג, ד, ה), שבתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 3.2 "נגישות הסביבה הבנויה - פנים הבניין - דרישות משלימות לשימושים ספציפיים" מדצמבר 2008.

מסמך זה אינו היתר
לסימון המוצר בתו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים
ונספח אחד ואין להשתמש
בו אלא במלואו

מסקנות בדיקה חלקית

המושב מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: אריאל גיית
תפקידו: ראש ענף
ציוד לחץ וחוזק חומרים
המעבדה למכניקה והידראוליקה
תאריך: 11 / 11 / 2025

שם החותם: רועי גפני
תפקידו: טכנאי
ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים
המעבדה למכניקה והידראוליקה
תאריך: 11 / 11 / 2025

תעודת בדיקה מס' 7513222663

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

מס' הסעיף	נושא	דרישת התקן	תוצאות הבדיקה	התאמה לתקן
2.2.9	מושב מקלחת	א. מידות המושב לא יהיו קטנות מ 40X40 ס"מ.	מידות המושב: 40.1X40.2 ס"מ	מתאים
		ג. קצות המושב יהיו מעוגלים.	קצות המושב מעוגלים.	מתאים
		ד. המושב יעמוד בעומס אנכי של 130 ק"ג.	על המושב הופעל עומס אנכי של 130 ק"ג בקצה המושב הרחוק מנקודת העיגון שלו. הכוח הופעל אנכית על גבי לוח עץ, שאורכו כרוחב המושב ורוחבו 10 ס"מ. לאחר הסרת העומס לא נצפה במושב נזק הנראה לעין.	מתאים
		ה. המושב יסופק עם הוראות התקנה לסוגי קיר שונים.	המושב סופק עם הוראות התקנה. בהוראות ההתקנה מופיעים סוגי הקירות בהן מותר להתקין את המושב.	מתאים

תעודת בדיקה מס' 7513222663

נספח א'

תצלום מס' 2



תצלום מס' 1



תצלום מס' 4



תצלום מס' 3



----- סוף תעודת בדיקה -----